

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

В. В. Харитонов
« » 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»

А. Г. Картушин
«20» сентября 2021 г.

ПРОТОКОЛ № ПП-74/21 от 20.09.2021 г.

по продлению срока действия Заключения аттестационной комиссии
от 29.11.2017 № ПЗ-157/17

Срок действия с 20.09.2021 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 13.10.2022 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Прибор цифровой электроизмерительный многофункциональный «ЩМ120»,
ТУ 25-7504.211.1-2010 с изм. № 16 от 10.08.2021, в модификациях с часами реального времени
и с цифровыми индикаторами (ЩМ120-b-c-d-e-RE-g-h-i-j). Версия ПО: 1.23

ЗАЯВИТЕЛЬ/ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «Электроприбор» (ОАО «Электроприбор»), 428020,
г. Чебоксары, пр. И. Я. Яковлева, д. 3

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» и объектах ЕНЭС, на которых не
предусмотрено внедрение цифрового обмена данными в соответствии со стандартом МЭК
61850, без возможности управления электромагнитами