Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства.

Предприятие ОАО «Электроприбор»
Адрес пр. И. Яковлева ,3
Отрасль машиностроение

График нагрузок № 2
за «21» 12 20 11 г.

Часы	U на шинах 6-10 (0,4) кВ	Суммарный расход электроэнергии за час												Примечание
		Активной энергии кВт						Реактивной энергии кВт						
0-1					1	3	4							
1-2					1	3	0							
2-3					1	2	6							
3-4					1	2	7							
4-5					1	2	5							
5-6					1	9	0							
6-7					3	4	0							
7-8					6	6	3							
8-9					9	0	7							
9-10					9	5	1							
10-11					8	5	5							
11-12					7	8	7							
12-13					8	1	1							
13-14					8	5	4							
14-15					8	2	1							
15-16					7	6	7							
16-17					5	2	1							
17-18					3	6	7							
18-19					3	0	5							
19-20					2	0	3							
20-21					1	5	9							
21-22					1	4	0							
22-23					1	3	0							
23-24					1	2	2							

Суточное потребление а) активной энергии 10535 кВт
б) реактивной энергии кВт

Среднесуточная нагрузка Рср = Эсут :24 = 439 Коэффициент заполнения графика Кз = Рср :Рmax = 0,46

Главный энергетик _____ _____
Подпись Ф.И.О.