

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «ФИЦ»



В.В. Харитонов
2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»



А. Г. Картушин
марта 2021 г.

ПРОТОКОЛ № ИП-16/21 от 18.03.2021 г.

по продлению срока действия Заключения аттестационной комиссии
от 15.07.2019 г. № ПЗ-31/19

Срок действия с 18.03.2021 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 15.05.2024 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Прибор щитовой цифровой электроизмерительный Щ120 для измерения и преобразования силы тока или напряжения в электрических цепях постоянного тока в выходные унифицированные сигналы постоянного тока и передачи измеренных значений через последовательный цифровой интерфейс RS485. Номер версии (идентификационный номер ПО) v151. Технические условия ТУ 26.51.43-236-05763903-2017 (изм. от 03.08.2018)

ЗАЯВИТЕЛЬ/ ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое Акционерное Общество «ЭЛЕКТРОПРИБОР»
(ОАО «ЭЛЕКТРОПРИБОР») Фактический и почтовый адрес: Россия, 428018,
г. Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, дом 3

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети», для которых не предусмотрено внедрение цифровых щитовых приборов с поддержкой протокола обмена данными в соответствии со стандартом МЭК 61850