Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства.

Предприятие ОАО «Электроприбор»
Адрес пр. И. Яковлева ,3
Отрасль Машиностроение

График нагрузок № 1
за «15» 06 20 11 г.

Часы	U на шинах 6-10 (0,4) кВ	Суммарный расход электроэнергии за час												Примечание
		Активной энергии кВт						Реактивной энергии кВт						
0-1						8	8							
1-2						8	9							
2-3						9	0							
3-4						9	1							
4-5						9	0							
5-6					1	7	3							
6-7					3	5	0							
7-8					6	1	2							
8-9					6	9	6							
9-10					6	7	9							
10-11					6	2	8							
11-12					6	2	0							
12-13					6	6	2							
13-14					6	5	1							
14-15					6	3	3							
15-16					5	3	6							
16-17					3	3	4							
17-18					2	6	1							
18-19					1	8	5							
19-20					1	3	0							
20-21						9	2							
21-22						8	9							
22-23						9	0							
23-24						7	8							

Суточное потребление а) активной энергии 7947 кВт
б) реактивной энергии кВт

Среднесуточная нагрузка Рср = Эсут :24 = 331 Коэффициент заполнения графика Кз = Рср :Рmax = 0,48

Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства.

Предприятие ОАО «Электроприбор»
Адрес пр. И. Яковлева ,3
Отрасль Машиностроение

График нагрузок № 2
за «19» 06 20 11 г.

Часы	U на шинах 6-10 (0,4) кВ	Суммарный расход электроэнергии за час												Примечание
		Активной энергии кВт						Реактивной энергии кВт						
0-1						8	9							
1-2						8	4							
2-3						8	3							
3-4						8	3							
4-5						8	2							
5-6						7	3							
6-7						7	1							
7-8						7	8							
8-9					1	0	3							
9-10					1	1	6							
10-11					1	1	7							
11-12					1	1	2							
12-13					1	1	1							
13-14					1	1	1							
14-15					1	1	9							
15-16					1	1	9							
16-17					1	1	3							
17-18					1	1	0							
18-19					1	0	3							
19-20						9	9							
20-21						8	6							
21-22						8	4							
22-23						8	1							
23-24						8	3							

Суточное потребление а) активной энергии 2 3 1 0 кВт
б) реактивной энергии кВт

Среднесуточная нагрузка Рср = Эсут :24 = 96 Коэффициент заполнения графика Кз = Рср :Рmax = 0,81